

Numer zapytania	Z72/418/1
Tytuł zapytania	192764 FE / Usł. Elektryczne: Usługa modernizacji rozdzielni lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem.
Kupiec prowadzący:	Kawecki, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kawecki, Paweł
Data złożenia:	2026-10-25 23:33:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-26 01:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-04 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-04 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:

1. Usługa modernizacji rozdzielni nr 1 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem

Wykonanie projektu i dokumentacji z modernizacji z dostosowaniem do spełnienia wymogów ppoż. i prawa budowlanego oraz prawa energetycznego dla rozdzielni 6kV Pola 6kV mają być wyposażone w automatykę zabezpieczającą Etango.

Obecnie rozdzielnie zasilają dwa kable ziemne aluminiowe 3x120mm² o długości 510m .

1.Pole zasilających 6kV z wyposażeniem w (automatykę zabezpieczeń, wyłącznik, odłącznikiem szynowym i kablowym wraz z uziemnikami) -2 szt.

2.Pole sprzęgłowego 6kV z wyposażeniem w (automatykę zabezpieczeń, wyłącznik, odłącznikiem szynowym 1 szt.

3.Pole transformatorowe 6/0,5kV 1600kVA (wyłącznik, odłącznikiem szynowym i kablowym wraz z uziemnikami)

4.Pole transformatorowe 6/0,5kV 500kVA (wyłącznik, odłącznikiem szynowym i kablowym wraz z uziemnikami)

5.Pole transformatorowe 6/0,4kV 100kVA (wyłącznik, odłącznikiem szynowym i kablowym wraz z uziemnikami)

6.Dostawa drugiego transformatora 6/0,5kV 500kVA o taki parametrach aby mógł pracować równolegle z istniejącym transformatorem zamiast transformatora 500kVA. Wykonanie IP54.

Inną opcja rozwiązania dopuszczalną jest dostawa dwóch nowych transformatorów trójzwojeniowych górne napięcie 6kV dolne napięcia 0,5kV/0,4kV o mocach 800kVA / 200kVA

7.Naprawa ścian wewnątrz rozdzielni 6kV. Montaż drzwi wewnętrznych oddzielających rozdzielnie 6kv od rozdzielni 500V.

Uwaga wyłączniki mają być w wykonaniu próżniowym. (zakaz montażu nowych wyłączników z SF6 od 1.01.2026r. dla napięć od 24kV).

Określenie czasu na wykonanie poszczególnych etapów montażowych i uruchomieniowych wraz z ceną.Konieczna wizja lokalna.

Prace będą realizowane po 2026 roku.

2. Usługa modernizacji rozdzielni nr 2 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem

Wykonanie projektu i dokumentacji z modernizacji z dostosowaniem do spełnienia wymogów ppoż. i prawa

budowlanego oraz prawa energetycznego dla rozdzielni 0,5kV. Rozdzielnia 0,5kV mają być wyposażone w analizator parametrów sieci w polach zasilających Lumel .

1.Modernizacja rozdzielni 500V:

1.1.Pole zasilające 0,5kV z wyposażeniem w (automatykę zabezpieczeń, wyłącznik, odłącznikiem szynowym wraz z uziemnikiem) -2 szt.

1.2.Pole sprzęgłowe 0,5kV z wyposażeniem w (automatykę zabezpieczeń, wyłącznik, odłącznikiem szynowym.) -1 pola

1.3.Pole odpływowe 0,5kV z wyposażeniem w (automatykę zabezpieczeń, wyłącznik, odłącznikiem szynowym wraz z uziemnikiem) -6 szt.

1.4.Wykonanie kompensacji mocy biernej po pomiarach jakości energii elektrycznej.

1.5.Naprawa ścian wewnątrz rozdzielni 0,5kV. Wymiana drzwi wejściowych

Określenie czasu na wykonanie poszczególnych etapów montażowych i uruchomieniowych wraz z ceną.Konieczna wizja lokalna.

Prace będą realizowane po 2026 roku.

3. Usługa modernizacji rozdzielni nr 3 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem

Wykonanie projektu i dokumentacji z modernizacji z dostosowaniem do spełnienia wymogów ppoż. i prawa budowlanego oraz prawa energetycznego dla rozdzielni 0,4kV. Rozdzielnia 0,4kV mają być wyposażone w analizator parametrów sieci w polach zasilających Lumel.

1.Modernizacja rozdzielni 400V:

1.1.Pole zasilających 0,4kV z wyposażeniem w (automatykę zabezpieczeń, wyłącznik, odłącznikiem kablowym) -1 szt lub 2szt. Zależności od pkt 6.

1.2.Pole odpływowe 0,4kV z wyposażeniem w (automatykę zabezpieczeń, wyłącznik, - które mają zawierać rozdzielnie potrzeb własnych, rozdzielnie oświetlenia zewnętrznego, Rozdzielnie oświetlenia wież.,

1.3.Wykonanie kompensacji mocy biernej, po pomiarach jakości energii elektrycznej..

1.4.Naprawa ścian wewnątrz rozdzielni 0,4kV. Wymiana drzwi wejściowych

1.5.Modernizacja instalacji wewnątrz całego budynku rozdzielni (gniazda, oświetlenie, grzejniki. wraz z rozdzielnicą zasilającą poszczególne pomieszczenia),

Określenie czasu na wykonanie poszczególnych etapów montażowych i uruchomieniowych wraz z ceną.Konieczna wizja lokalna.

Prace będą realizowane po 2026 roku.

4. Usługa modernizacji rozdzielni nr 4 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem

Wykonanie projektu i dokumentacji z modernizacji z dostosowaniem do spełnienia wymogów ppoż. i prawa budowlanego oraz prawa energetycznego dla rozdzielni SN/nn.

1. Modernizacja instalacji odgromowej na całym budynku wraz z wykonaniem projektu.

Określenie czasu na wykonanie poszczególnych etapów montażowych i uruchomieniowych wraz z ceną.Konieczna wizja lokalna.

Prace będą realizowane po 2026 roku.

W sprawach technicznych dotyczących wykonania usługi osobą do kontaktu jest:

- Karol Spyrka, tel. 508 032 694, email: kspyrka@ferrosta.com.pl

- Manfred Dittrich, tel. 508 032 678, email: mdittrich@ferrosta.com.pl

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące:

- terminu realizacji

- warunków dostawy- po stronie dostawcy

- warunków płatności - [preferowany termin płatności 60 dni]

oraz inne niezbędne informacje mające wpływ na jej realizacją.

Z poważaniem

Paweł Kawecki

Dział Zakupów

Tel. 508 032 695

mail: pkawecki@ferrostal.com.pl

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

ul. Anny Jagiellonki 47

44-109 Gliwice

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa modernizacji rozdzielni nr 1 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem		1	szt.	USŁUGI REMONTOWE
2.	Usługa modernizacji rozdzielni nr 2 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem		1	szt.	USŁUGI REMONTOWE
3.	Usługa modernizacji rozdzielni nr 3 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem		1	szt.	USŁUGI REMONTOWE
4.	Usługa modernizacji rozdzielni nr 4 przerób żużla lub wycena dostawy nowej rozdzielni kontenerowej wraz z wyposażeniem		1	szt.	USŁUGI REMONTOWE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Dodatkowe warunki formalne: Dostawa towaru do zakładu: koszt po stronie dostawcy. Termin płatności : 60 dni.
	Firma zastrzega sobie prawo: 1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej, 2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn, 3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej, 4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn, 5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie